



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
N СП-237-15

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: спальный корпус краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Партизанска»

1.2. Адрес объекта 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.В.И.Чкалова,34

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2423,3 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 24189,0 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1962г, последнего капитального ремонта реконструкция 2001г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2024г.  
капитального (замена крыши, окон и дверей) 2024 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Партизанска» (КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Партизанска)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.В.И.Чкалова,34

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социальной политики Приморского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: министр труда и социальной политики Приморского края Красицкая Светлана Викторовна; тел. 8(423)226-72-96, sodef@primorsky.ru, г. Владивосток, Пушкинская, 13, каб.301а.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг: содержание, воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с обеспечением круглосуточного проживания.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте с круглосуточным пребыванием**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**маршрутные автобусы, маршрут №7, 102, остановка «Лозовый»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **700 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нерегулируемый перекресток**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет информации**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет (неадаптированные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, К, О, У), ДУ(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У), ДУ(С,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, К, О, У), ДУ(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	ДЧ-И (Г, К, О, У), ДУ(С) ДЧ-И (Г, О, У), ДУ(С,К)

5	Санитарно-гигиенические помещения I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	ДЧ-И (Г, У, О), ДУ(С, К) ДЧ-И (Г, У, О), ДУ(С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У, О, К), ДУ(С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У, О, К), ДУ(С)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У, О, К)

**I- зона обслуживания инвалидов** - Входную площадку (крыльцо) оборудовать пандусом. Установить противоскользкое покрытие (крыльцо, вход в здание). Установка беспроводной антивандалной кнопки вызова персонала для инвалидов (с табло и тактильной табличкой) вход в здание. Установить контрастную маркировку на ступени входной лестницы. Установить вывеску организации, выполненную рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Туалетную комнату оборудовать стационарными и откидными опорными поручнями рядом с раковиной и унитазом, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Нанести тактильные средства на пути движения.

**III – зона жилые помещения** – Перепланировка (снос перегородок) санитарной зоны, с установкой унитаза с откидным и стационарным поручнями, раковины с поручнями, ванной с дверцей для инвалидов. Оборудовать жилую зону пандусами пороговыми резиновыми.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	Текущий ремонт Перепланировка
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	Текущий ремонт Перепланировка

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана 2024-2027гг**

(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К, О, С, Г, У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

**4.4. Для принятия решения по I – зоне обслуживания инвалидов не требуется согласование с вышестоящей организацией**

**Для принятия решения по III – зоне жилых помещений требуется согласование с вышестоящей организацией, проектной организацией**

Нет заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности**

Администрации Приморского края, Министерство труда и социальной политики Приморского края – «Доступная среда»

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.



**АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ  
ДОСТУПНОСТИ ОСИ N СП-234-15**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спальный корпус **краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Партизанска»**
- 1.2. Адрес объекта 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.В.И.Чкалова,34
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2423,3 кв. м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1962 г, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2024г, капитального (замена крыши, окон и дверей) 2024 год.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Партизанска» (КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Партизанска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.В.И.Чкалова,34
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социальной политики Приморского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, тел. 8(423)226-72-96  
education2006@primorsky.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг содержание, воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с обеспечением круглосуточного проживания.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте с круглосуточным пребыванием**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**маршрутные автобусы, маршрут №7, 102, остановка «Лозовый»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **700 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б


\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	Текущий ремонт Перепланировка
5	Санитарно-гигиенические помещения I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	Текущий ремонт Перепланировка
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт перепланировка

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  Матвеева С.Г. – директор КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Партизанска» тел. 8(42363)6-44-83, E-mail: ddom\_loz@mail.ru

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ  
ДОСТУПНОСТИ ОСИ N СП-234-15**

Приморский край  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

" 18 " 04 2024 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска»

1.2. Адрес объекта 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, 34

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2423,3 кв. м

- часть здания \_\_\_ - \_\_\_ этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_ этаже), \_\_\_ - \_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 24189,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1962г, последнего капитального ремонта реконструкция 2001

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2024г, капитального (замена крыши, окон и дверей) 2024 год.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска» (КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Партизанска)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, 34

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: содержание, воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с обеспечением круглосуточного проживания.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутные автобусы, маршрут №7, 102, остановка «Лозовый»



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неадаптированные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, К, О, У)		№ 1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У)		№ 3,5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, К, О, У)		№ 8,9,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	ДЧ-И (Г, К, О, У) ДЧ-И (Г, О, У)		№ 11-14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У)		№ 15,16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У, О, К)		

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, О, У, К).

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	ремонт текущий перепланировка
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки I – зона обслуживания инвалидов III- жилые помещения	ремонт текущий перепланировка

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана 2024-2027гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-И (Г, К, О, С, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И (Г, К, О, С, У)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, **I – зона обслуживания инвалидов не требуется**

(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать)

**III зона (жилые помещения) требуется согласование с надзорными органами**

**в сфере проектирования**

4.4.3. техническая экспертиза; **требуется** разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. **требуется** согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **да**

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Нет заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **Министерство труда и социальной политики Приморского края – «Доступная среда», «Учимся жить вместе»**

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____   | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____         | на _____ л. |

Руководитель  
рабочей группы

Директор Матвеева С.Г.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы: Завхоз КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Партизанска» Беликова Е.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:


председатель общества инвалидов ПГО Давлячина Ч.Ш.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

председатель общества слепых ПГО Шестакова Н.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Секретарь комиссии: зам. директора по АХЧ Белка Н.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование объекта, адрес: **краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска», ул. В.И. Чкалова, 34**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№2	Отсутствует информация об объекте	Все	Оборудовать элементами информации на объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№1	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Нанести тактильные средства на пути движения	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		№3	Отсутствует контрастная маркировка на ступенях. Отсутствуют поручни.	С, О	Установить контрастную маркировку на ступени. Установить поручни.	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		№4	Зона для парковки автомобиля инвалида не обозначена знаками	Все	Установить знак «Парковка для автомобиля инвалида»	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Поверхность пути: тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Оборудовать лестницу поручнями и нанести контрастную			

маркировку.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, С, О)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Оборудовать элементами информации на объекте. Установить контрастную маркировку на ступени. Установить поручни. Установить знак «Парковка для автомобиля инвалида».**

**Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ**  
**N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска», ул. В.И. Чкалова, 34**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		№ 3	Нет поручней	О, Г, С, У	Установить поручни	
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	К	Установить пандус	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№5	Нет тактильных указателей, нет вывески с азбукой Брайля	К, О, С, Г, У	Установить тактильную плитку, вывеску	
2.4	Дверь (входная)	есть		№ 6	Нет кнопки вызова персонала	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова персонала	
2.5	Тамбур	есть		№ 7	Нет пандуса порогового	К, О, С	Установить пандус пороговый	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Материалы пандусов -не горючие, ширина пандуса - не менее 1,5м, глубина площадки - не менее 1,2м, поручни с 2-х сторон ,высота - 0,7м.Для открывания и закрытия дверей: ручки, легко доступные с обеих сторон, на высоте 0,85 до 1,1м от пола, не менее 0,4м от боковой стены.			

				<p>Дверной проем не менее 0,9м-ширина, порог перепад высот - отсутствие или не более 0,025м. Нижняя часть двери до высоты 0,3м от уровня пола защищена ударной полосой. Тамбур не менее 1,8м глубина, ширина - не менее 2,2м.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-И (Г, С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установить поручни. Установить пандус. Установить тактильную плитку, установить вывеску. Установить кнопку вызова персонала. Установить пандус пороговый.**

**Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ**  
**№ \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес: **краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска», ул. В.И. Чкалова, 34**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№8	Отсутствие поручней	К,О,С	Установить поручни	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		№9	Отсутствие поручней	О,С,Г	Установить поручни	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			№10	Имеется порог	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридорах не менее 1,5м, ширина марша лестницы внутри здания не менее 1,35м, дверной проем не менее 0,9м. Лестница должна иметь поручни с 2-х сторон, коридоры оснащены автоматической системой пожарной сигнализации.			



				Двери на высоте 0,3м от уровня пола защищены противоударной полосой. Ширина участков эвакуационных путей для МГН не менее 0,9м.		
--	--	--	--	---	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ- (Г, С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установить поручни вдоль стены в коридоре. Убрать пороги на путях эвакуации.**

**Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ**  
**№ \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес: **краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска», ул. В.И. Чкалова, 34**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		№11		Все		
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Помещение для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, на минимальном расстоянии от эвакуационных выходов, не более 15 м от дверей. Помещения предусматривают не менее 5% мест для инвалидов-колясочников и других МГН от общей вместимости учреждения или			

				расчетного кол-ва посетителей в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН		
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г, С, О)		№ 11	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **не требуется**

**Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N \_\_\_\_\_**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(Ш) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
N \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант Ш - жилые помещения**

Наименование объекта, адрес: краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска», ул. В.И. Чкалова, 34

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		№12-14	Санитарная зона не оборудована для МГН. Нет ванной для инвалидов на колясках и МНГ. Нет унитаза и раковины оборудованных поручнями. Нет держателей для костылей и тростей. Проем в санитарную комнату менее 90 см.	Все	Оборудовать санитарную комнату. Установить ванную для МГН, установить унитаз и раковину оборудованные поручнями.	Перепланировка (снос перегородки)

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения)	ВНД		№12-14	Перепланировка

объекта) Вариант III- жилые помещения				
---	--	--	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Произвести перепланировку (снос перегородки). Установить ванную для МГН. Установить унитаз и раковину оборудованные поручнями. Расширить дверной проем в санитарную комнату до 90 см.**

**Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I Результаты обследования:**

**6. Санитарно-гигиенических помещений**

**Вариант I- зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес: **краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска», ул. В.И. Чкалова, 34**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		№ 15,16	Отсутствует кнопка вызова	С, К, О	Установить кнопку вызова	
5.2	Душевая/ ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Специально оборудованные места во всех зданиях где имеются санитарно бытовые помещения для посетителей. Доступная доля кабин должна составлять 7%, в кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство диаметром 1,4м, для разворота кресла. Должны быть установлены откидные опорные		Оборудовать унитаз настенным и опорным поручнями. Оборудовать раковину опорными и настенным поручнями. Установить настенные держатели для костылей и тростей.	Текущий ремонт

				<p>поручни, штанги. Размеры кабины 2,2х2,25м. Кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Доступная душевая кабина для МГН оборудована переносным или закрепленным на стене складным сидением на высоте 0,48м, ручным душем, настенными поручнями. Кабина не менее: 1,65м - ширина, 1,8м - глубина, ширина двери - 0,9м. Кабина оборудована крючками для одежды, костылей и др. откидные опорные поручни, штанги.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-			№15,16	Текущий ремонт



гигиенических помещений	ВНД			
-------------------------	-----	--	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Оборудовать унитаз настенным и опорным поручнями. Оборудовать раковину опорными и настенным поручнями. Установить настенные держатели для костылей и тростей. Установить кнопку вызова.**

**Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес: **краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Партизанска», ул. В.И. Чкалова, 34**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют световые средства информации и сигнализации об опасности. Автоматическая система пожарной безопасности не дублируется световыми маячками.	Все	Установка световых средств информации и сигнализации об опасности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения	С	Установить тактильные средства в местах движения	Текущий ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать			

				визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги и должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130		
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установка световых средств информации и сигнализации об опасности. Установить тактильные средства в местах движения.**



Рис.1 Центральные ворота



Рис 2 Вход в столовую и наружная лестница



Рис. 3 Вход на территорию и наружная лестница



Рис. 4 Автостоянка





Рис.5 Входная площадка



Рис.6 Входная дверь





Рис. 7 Тамбур





Рис. 8 Коридор (холл)



Рис. 9 Лестница внутри здания



Рис .10 Путь эвакуации



Рис. 11 Зальная зона (Актовый зал)



Рис.12 Вход в группу



Рис.13 Обеденная зона



Рис.14 Ванная комната и туалет





Рис. 15 Вход в душевую



Рис. 16 Душевая